

TAB Fernwärme Ulm

Anlage 8 zu den „Technischen Anschlussbedingungen“

Vor der Inbetriebnahme vorzulegende Unterlagen

- die Betriebsanleitung der Übergabestation
- das Schalt- und Regelschema der Anlage (bei Schema Einreichung mitzuliefern)
- den Stromlaufplan
- ggfs. revidierte Ausführungspläne der Anlage
- die Gefahrenanalyse der Übergabestation (bei Schema Einreichung mitzuliefern)
- die EG-Konformitätserklärung der Anlage (bei Schema Einreichung mitzuliefern)
- das Spül- und Druckprotokoll gemäß DIN 18380
- das Prüfprotokoll nach VDE 0100/600