

BESCHEINIGUNG DES WÄRMENETZBETREIBERS

Bescheinigung über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

| | MWh | „Deckungsanteil DA“ | „Pflichtanteil PA“ | „Erfüllungsgrad EG“ |
|---|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Wärmenetzeinspeisung gesamt: | 639.545 | | | |
| aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung: | 11.648 | | | |
| hiervon aus Biogas | 11.648 | 1,8% | 30% | 6% |
| aus sonstigen Wärmeerzeugern: | 627.897 | 98,2% | | |
| hiervon aus fester/flüssiger Biomasse | 285.603 | 44,7% | 50% | 89% |
| hiervon aus Müll biogen | 72.971 | 11,4% | 50% | 23% |
| hiervon aus Müll (nicht biogen) | 67.358 | 10,5% | | |
| hiervon aus Kohle | 125.710 | 19,7% | | |
| hiervon aus Erdgas | 67.317 | 10,5% | | |
| hiervon aus Heizöl | 8.937 | 1,4% | | |
| insgesamt aus erneuerbaren Energien | 370.222 | 57,9% | | |
| insgesamt aus Kraft-Wärme-Kopplung | 582.586 | 91,1% | | |
| Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW} | | | | 118% |

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

| | |
|---|--|
| Name des Wärmenetzbetreibers | Fernwärme Ulm GmbH |
| Name des Wärmenetzes | Fernwärmenetz Ulm |
| Lage des Netzes | Stadt Ulm |
| Verantwortlicher Betriebsleiter | Herr Schöller |
| Telefon | 07 31 - 39 92 135 |
| E-mail | rainer.schoeller@fernwaerme-ulm.de |
| Zeitraum der Datenbasis | Geschäftsjahre 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 |
| Diese Bescheinigung ist gültig bis | 26.02.2028 |
| Ersetzt die Bescheinigung vom 26.02.2018 | |

Ulm, den 12.11.2020

Ort, Datum



Unterschrift

Nußloch, den 12.11.2020

Ort, Datum



Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom „Ingenieurbüro Gerd Fleischhammer“ durchgeführt.